

Délégation départementale du Val d'Oise

Département Santé Environnement

Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OISE
(060)

MAIRIE DE BRUYERES SUR OISE

SUEZ EAU FRANCE - HAUT DE FRANCE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

BRUYERES SUR OISE

Commune de : BRUYERES-SUR-OISE

Prélèvement et mesures de terrain du **21/03/2025 à 08h35** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : BRUYERES SUR OISE PUIITS (CAPTAGE)

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : PUIITS DE BRUYERES - EAU BRUTE

Code point de surveillance : 0000000017 Code installation : 000017

Type d'analyse : RP7

Code Sise analyse : 00186646 Référence laboratoire : H.2025.875-1 Numéro de prélèvement : 09500184091

Conclusion sanitaire :

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09500184091 - page : 1)

Le jeudi 17 avril 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	12,9	°C				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	sans objet				
Couleur (qualitatif)	normal	sans objet				
Odeur (qualitatif)	normal	sans objet				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,2	unité pH				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		10000		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		20000		
Contexte Environnemental						
Pression atmosphérique	1007	mbar				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Turbidité néphélométrique NFU	0,13	NFU				
Chlorures	22	mg/L		200		
Conductivité à 25°C	653	µS/cm				
Sulfates	27,0	mg/L		250		
Calcium	111,2	mg/L				
Magnésium	10,7	mg/L				
Potassium	2,6	mg/L				
Sodium	10,0	mg/L		200		
Silicates (en mg/L de SiO2)	12,95	mg(SiO2)/L				
Equilibre Calco-carbonique						
Carbonates	0	mg(CO3)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	sans objet				
Hydrogénocarbonates	336,0	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,30	unité pH				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	0,34	mg(C)/L		10		
Oxygène dissous % Saturation	83,0	%				
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L		4		
Nitrates (en NO3)	39	mg/L		100		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L				
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	0,046	mg(P2O5)/L				
Fer et manganèse						
Manganèse total	<10	µg/L				
Fer dissous	<10	µg/L				
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Nickel	<5	µg/L		20		
Antimoine	<1,00	µg/L				
Cadmium	<1	µg/L		5		
Arsenic	<2	µg/L		100		
Bore mg/L	0,041	mg/L		1,5		
Fluorures mg/L	0,19	mg/L		1,5		
Sélénium	<2	µg/L		20		
Composés Organo-halogénés volatils et semi volatils						
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0,98	µg/L				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	1,30	µg/L				
Trichloroéthylène	0,32	µg/L				

Pesticides urées substituées

Buturon	<0,005	µg/L		2		
Chloroxuron	<0,005	µg/L		2		
Chlorsulfuron	<0,005	µg/L		2		
Chlortoluron	<0,005	µg/L		2		
Cycluron	<0,005	µg/L		2		
Daimuron	<0,005	µg/L		2		
Difenoxyuron	<0,005	µg/L		2		
Diflufenzuron	<0,020	µg/L		2		
Diuron	<0,005	µg/L		2		
Ethidimuron	<0,005	µg/L		2		
Fénuron	<0,020	µg/L		2		
Forchlorfenuron	<0,005	µg/L		2		
Isoproturon	<0,005	µg/L		2		
Linuron	<0,005	µg/L		2		
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L		2		
Métobromuron	<0,005	µg/L		2		
Métoxuron	<0,005	µg/L		2		
Monolinuron	<0,005	µg/L		2		
Monuron	<0,005	µg/L		2		
Néburon	<0,005	µg/L		2		
Siduron	<0,005	µg/L		2		
Sulfométhuron-méthyl	<0,005	µg/L		2		
Thébutiuron	<0,005	µg/L		2		
Thiazfluron	<0,020	µg/L		2		

Pesticides sulfonylurées

Amidosulfuron	<0,005	µg/L		2		
Azimsulfuron	<0,005	µg/L		2		
Bensulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		2		
Cinosulfuron	<0,005	µg/L		2		
Ethametsulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		2		
Ethoxysulfuron	<0,005	µg/L		2		
Flazasulfuron	<0,005	µg/L		2		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,005	µg/L		2		
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		2		
Halosulfuron-méthyl	<0,020	µg/L		2		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		2		
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L		2		
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		2		
Oxasulfuron	<0,005	µg/L		2		
Prosulfuron	<0,005	µg/L		2		
Pyrazosulfuron éthyl	<0,005	µg/L		2		
Rimsulfuron	<0,005	µg/L		2		
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		2		
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		2		
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L		2		
Tritosulfuron	<0,020	µg/L		2		

Pesticides organochlorés

Aldrine	<0,005	µg/L		2		
Chlordane alpha	<0,005	µg/L		2		
Chlordane bêta	<0,005	µg/L		2		
Dimétachlore	<0,005	µg/L		2		
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		2		
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L		2		
Endrine	<0,005	µg/L		2		
Fenizon	<0,005	µg/L		2		
HCH alpha	<0,005	µg/L		2		
HCH bêta	<0,005	µg/L		2		
HCH delta	<0,005	µg/L		2		
HCH epsilon	<0,005	µg/L		2		
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		2		
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L		2		
Isodrine	<0,005	µg/L		2		
Méthoxychlore	<0,005	µg/L		2		
Oxadiazon	<0,005	µg/L		2		
Quintozone	<0,010	µg/L		2		
Mirex	<0,01	µg/L		2		

Pesticides organophosphorés						
Acéphate	<0,005	µg/L		2		
Amidithion	<0,005	µg/L		2		
Amiprofos-methyl	<0,005	µg/L		2		
Anilophos	<0,005	µg/L		2		
Azamétiphos	<0,020	µg/L		2		
Azinphos éthyl	<0,005	µg/L		2		
Azinphos méthyl	<0,005	µg/L		2		
Bensulide	<0,005	µg/L		2		
Bromophos éthyl	<0,005	µg/L		2		
Bromophos méthyl	<0,005	µg/L		2		
Butamifos	<0,005	µg/L		2		
Cadusafos	<0,005	µg/L		2		
Carbophénotion	<0,005	µg/L		2		
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L		2		
Chlorméphos	<0,005	µg/L		2		
Chlorpyriphos éthyl	<0,005	µg/L		2		
Chlorpyriphos méthyl	<0,005	µg/L		2		
Chlorthiophos	<0,020	µg/L		2		
Coumaphos	<0,020	µg/L		2		
Crotoxyphos	<0,005	µg/L		2		
Crufomate	<0,005	µg/L		2		
Cyanofenphos	<0,005	µg/L		2		
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L		2		
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005	µg/L		2		
Diazinon	<0,005	µg/L		2		
Dichlofenthion	<0,005	µg/L		2		
Dichlorvos	<0,010	µg/L		2		
Dicrotophos	<0,005	µg/L		2		
Diméthoate	<0,005	µg/L		2		
Diméthylvinphos	<0,005	µg/L		2		
Disyston	<0,010	µg/L		2		
Edifenphos	<0,005	µg/L		2		
Ethion	<0,020	µg/L		2		
Ethoprophos	<0,005	µg/L		2		
Etrimfos	<0,005	µg/L		2		
Famphur	<0,005	µg/L		2		
Fenchlorphos	<0,005	µg/L		2		
Fenitrothion	<0,005	µg/L		2		
Fenthion	<0,005	µg/L		2		
Fonofos	<0,005	µg/L		2		
Fosthiazate	<0,005	µg/L		2		
Hepténophos	<0,005	µg/L		2		
Iodofenphos	<0,005	µg/L		2		
Iprobenfos (IBP)	<0,005	µg/L		2		
Isofenfos	<0,005	µg/L		2		
Isoxathion	<0,005	µg/L		2		
Malathion	<0,005	µg/L		2		
Mephosfolan	<0,005	µg/L		2		
Merphos	<0,020	µg/L		2		
Méthacrifos	<0,010	µg/L		2		
Méthamidophos	<0,005	µg/L		2		
Méthidathion	<0,005	µg/L		2		
Mévinphos	<0,005	µg/L		2		
Monocrotophos	<0,005	µg/L		2		
Naled	<0,005	µg/L		2		
Ométhoate	<0,005	µg/L		2		
Oxydéméton méthyl	<0,005	µg/L		2		
Parathion éthyl	<0,010	µg/L		2		

<i>Pesticides organophosphorés</i>						
Parathion méthyl	<0,005	µg/L		2		
Phénamiphos	<0,005	µg/L		2		
Phentoate	<0,005	µg/L		2		
Phorate	<0,005	µg/L		2		
Phosalone	<0,005	µg/L		2		
Phosphamidon	<0,005	µg/L		2		
Piperophos	<0,005	µg/L		2		
Profénofos	<0,005	µg/L		2		
Propaphos	<0,005	µg/L		2		
Propargite	<0,005	µg/L		2		
Propétamphos	<0,005	µg/L		2		
Pyraclofos	<0,005	µg/L		2		
Pyrazophos	<0,020	µg/L		2		
Pyridaphenthion	<0,005	µg/L		2		
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L		2		
Pyrimiphos méthyl	<0,005	µg/L		2		
Quinalphos	<0,005	µg/L		2		
Sulfotepp	<0,005	µg/L		2		
Sulprofos	<0,020	µg/L		2		
Tebupirimfos	<0,020	µg/L		2		
Terbuphos	<0,005	µg/L		2		
Tétrachlorvinphos	<0,005	µg/L		2		
Thiométon	<0,010	µg/L		2		
Tolclofos-méthyl	<0,005	µg/L		2		
Triazophos	<0,005	µg/L		2		
Vamidothion	<0,005	µg/L		2		
Fosetyl	<0,019	µg/L		2		
Isazophos	<0,005	µg/L		2		
Phosmet	<0,020	µg/L		2		
<i>Pesticides triazoles</i>						
Bitertanol	<0,005	µg/L		2		
Bromuconazole	<0,005	µg/L		2		
Cyproconazol	<0,005	µg/L		2		
Difénoconazole	<0,005	µg/L		2		
Diniconazole	<0,005	µg/L		2		
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		2		
Fenbuconazole	<0,005	µg/L		2		
Florasulam	<0,005	µg/L		2		
Fludioxonil	<0,005	µg/L		2		
Flusilazol	<0,005	µg/L		2		
Flutriafol	<0,005	µg/L		2		
Furilazole	<0,005	µg/L		2		
Hexaconazole	<0,005	µg/L		2		
Imibenconazole	<0,005	µg/L		2		
Ipconazole	<0,005	µg/L		2		
Metconazol	<0,005	µg/L		2		
Myclobutanil	<0,005	µg/L		2		
Penconazole	<0,005	µg/L		2		
Propiconazole	<0,005	µg/L		2		
Tébuconazole	<0,005	µg/L		2		
Triadiméfon	<0,005	µg/L		2		
Triadimenol	<0,005	µg/L		2		
Triazamate	<0,005	µg/L		2		
Triticonazole	<0,020	µg/L		2		
Uniconazole	<0,005	µg/L		2		
Aminotriazole	<0,050	µg/L		2		
Fenchlorazole ethyl	<0,005	µg/L		2		
Prothioconazole	<0,050	µg/L		2		

<i>Pesticides triazoles</i>						
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L		2		
<i>Pesticides Amides, Acétamides...</i>						
Acétochlore	<0,005	µg/L		2		
Alachlore	<0,005	µg/L		2		
Boscalid	<0,005	µg/L		2		
Carboxine	<0,005	µg/L		2		
Cymoxanil	<0,005	µg/L		2		
Diméthénamide	<0,005	µg/L		2		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		2		
Furalaxyl	<0,005	µg/L		2		
Isoxaben	<0,005	µg/L		2		
Mefenacet	<0,005	µg/L		2		
Méfluidide	<0,005	µg/L		2		
Mépronil	<0,005	µg/L		2		
Métazachlore	<0,005	µg/L		2		
Métolachlore	<0,005	µg/L		2		
Napropamide	<0,005	µg/L		2		
Oryzalin	<0,020	µg/L		2		
Penoxsulam	<0,005	µg/L		2		
Pretilachlore	<0,005	µg/L		2		
Propachlore	<0,010	µg/L		2		
Propyzamide	<0,005	µg/L		2		
Pyroxsulame	<0,005	µg/L		2		
S-Métolachlore	<0,005	µg/L		2		
Tébutam	<0,005	µg/L		2		
Zoxamide	<0,005	µg/L		2		
Dimethenamide-p	<0,030	µg/L		2		
Beflubutamide	<0,010	µg/L		2		
Cyazofamide	<0,005	µg/L		2		
Cyflufenamide	<0,050	µg/L		2		
Dichlormide	<0,010	µg/L		2		
Fenhexamid	<0,005	µg/L		2		
Fluopicolide	<0,005	µg/L		2		
Fluopyram	<0,005	µg/L		2		
Mandipropamide	<0,005	µg/L		2		
Pethoxamide	<0,005	µg/L		2		
Valifenalate	<0,005	µg/L		2		

Pesticides carbamates						
Allyxycarbe	<0,005	µg/L		2		
Aminocarbe	<0,005	µg/L		2		
Bendiocarbe	<0,005	µg/L		2		
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005	µg/L		2		
Bufencarbe	<0,020	µg/L		2		
Butilate	<0,020	µg/L		2		
Carbaryl	<0,005	µg/L		2		
Carbendazime	<0,005	µg/L		2		
Carbétamide	<0,005	µg/L		2		
Carbofuran	<0,005	µg/L		2		
Chlorprophame	<0,005	µg/L		2		
Cycloate	<0,020	µg/L		2		
Diallate	<0,020	µg/L		2		
Diethofencarbe	<0,005	µg/L		2		
Dimépipérate	<0,005	µg/L		2		
Dimétilan	<0,005	µg/L		2		
EPTC	<0,020	µg/L		2		
Ethiophencarbe	<0,005	µg/L		2		
Fenobucarbe	<0,005	µg/L		2		
Fenothiocarbe	<0,005	µg/L		2		
Fenoxycarbe	<0,005	µg/L		2		
Indoxacarbe	<0,020	µg/L		2		
Iprovalicarb	<0,005	µg/L		2		
Isoprocarb	<0,005	µg/L		2		
Méthiocarb	<0,005	µg/L		2		
Méthomyl	<0,005	µg/L		2		
Metolcarb	<0,005	µg/L		2		
Mexacarbate	<0,005	µg/L		2		
Molinate	<0,005	µg/L		2		
Promécarbe	<0,005	µg/L		2		
Propamocarbe	<0,005	µg/L		2		
Propoxur	<0,005	µg/L		2		
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L		2		
Proximphan	<0,005	µg/L		2		
Pyributicarb	<0,005	µg/L		2		
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L		2		
Thiobencarde	<0,005	µg/L		2		
Thiodicarbe	<0,020	µg/L		2		
Tiocarbazil	<0,005	µg/L		2		
Triallate	<0,005	µg/L		2		
Trimethacarbe	<0,005	µg/L		2		
Aldicarbe	<0,005	µg/L		2		
Chlorbufame	<0,020	µg/L		2		
Dioxacarbe	<0,005	µg/L		2		
Iodocarb	<0,020	µg/L		2		
Karbutilate	<0,005	µg/L		2		
Oxamyl	<0,020	µg/L		2		
Prophame	<0,020	µg/L		2		
Terbucarb	<0,050	µg/L		2		
Phenmédiphame	<0,020	µg/L		2		

<i>Pesticides Nitrophénols et alcools</i>						
Dicamba	<0,050	µg/L		2		
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L		2		
Dinoseb	<0,005	µg/L		2		
Dinoterbe	<0,030	µg/L		2		
Fénarimol	<0,005	µg/L		2		
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L		2		
Ioxynil-méthyl	<0,005	µg/L		2		
Pentachlorophénol	<0,030	µg/L		2		
Bromoxynil octanoate	<0,010	µg/L		2		
<i>Pesticides Aryloxyacides</i>						
2,4,5-T	<0,020	µg/L		2		
2,4-D	<0,020	µg/L		2		
2,4-DB	<0,050	µg/L		2		
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		2		
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		2		
Clodinafop-propargyl	<0,005	µg/L		2		
Dichlorprop	<0,020	µg/L		2		
Fénoprop	<0,020	µg/L		2		
Fénoxaprop-éthyl	<0,020	µg/L		2		
Haloxypop	<0,020	µg/L		2		
Haloxypop éthoxyéthyl	<0,020	µg/L		2		
Haloxypop-méthyl (R)	<0,005	µg/L		2		
Mécoprop	<0,005	µg/L		2		
Propaquizafop	<0,020	µg/L		2		
Quizalofop	<0,050	µg/L		2		
Quizalofop éthyle	<0,005	µg/L		2		
Triclopyr	<0,020	µg/L		2		
Dichlorprop-P	<0,020	µg/L		2		
Cyhalofop butyl	<0,020	µg/L		2		
Fénoxaprop	<0,005	µg/L		2		
Fluazifop butyl	<0,020	µg/L		2		
<i>Pesticides pyréthrinoïdes</i>						
Acrinathrine	<0,005	µg/L		2		
Bifenthrine	<0,005	µg/L		2		
Cyfluthrine	<0,005	µg/L		2		
Cyperméthrine	<0,005	µg/L		2		
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		2		
Esfenvalérate	<0,005	µg/L		2		
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		2		
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L		2		
Perméthrine	<0,010	µg/L		2		
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		2		
Tefluthrine	<0,005	µg/L		2		
<i>Pesticides strobilurines</i>						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L		2		
Kresoxim-méthyle	<0,005	µg/L		2		
Picoxystrobine	<0,005	µg/L		2		
Trifloxystrobine	<0,005	µg/L		2		
Dimoxystrobine	<0,005	µg/L		2		
Fluoxastrobine	<0,005	µg/L		2		
<i>Pesticides tricétones</i>						
Mésotrione	<0,050	µg/L		2		
Sulcotrione	<0,050	µg/L		2		

Pesticides triazines						
Améthryne	<0,005	µg/L		2		
Atrazine	0,034	µg/L		2		
Cyanazine	<0,005	µg/L		2		
Cyromazine	<0,020	µg/L		2		
Desmétryne	<0,005	µg/L		2		
Dimethametryn	<0,005	µg/L		2		
Flufenacet	<0,005	µg/L		2		
Hexazinone	<0,005	µg/L		2		
Métamitrone	<0,005	µg/L		2		
Métribuzine	<0,005	µg/L		2		
Prométhrine	<0,005	µg/L		2		
Prométon	<0,005	µg/L		2		
Propazine	<0,020	µg/L		2		
Sébuthylazine	<0,005	µg/L		2		
Secbuméton	<0,005	µg/L		2		
Simazine	0,011	µg/L		2		
Simétryne	<0,005	µg/L		2		
Terbuméton	<0,005	µg/L		2		
Terbuthylazin	<0,005	µg/L		2		
Terbutryne	<0,005	µg/L		2		
Trietazine	<0,005	µg/L		2		
Atraton	<0,01	µg/L		2		
Thidiazuron	<0,005	µg/L		2		
Triazoxide	<0,050	µg/L		2		

Pesticides Divers						
Chloroneb	<0,005	µg/L		2		
2,4-D-isopropyl ester	<0,005	µg/L		2		
Acétamiprid	<0,005	µg/L		2		
Acibenzolar s méthyl	<0,020	µg/L		2		
Acifluorfen	<0,020	µg/L		2		
Aclonifen	<0,005	µg/L		2		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		2		
Bénalaxyl	<0,005	µg/L		2		
Benfluraline	<0,005	µg/L		2		
Benoxacor	<0,005	µg/L		2		
Bentazone	<0,020	µg/L		2		
Bromacil	<0,005	µg/L		2		
Bromopropylate	<0,005	µg/L		2		
Buprofézine	<0,005	µg/L		2		
Butraline	<0,005	µg/L		2		
Carfentrazone éthyle	<0,005	µg/L		2		
Chlorbromuron	<0,005	µg/L		2		
Chlorfenson	<0,005	µg/L		2		
Chloridazone	<0,005	µg/L		2		
Chlorothalonil	<0,010	µg/L		2		
Chlorthal-diméthyl	<0,005	µg/L		2		
Clethodime	<0,005	µg/L		2		
Clomazone	<0,005	µg/L		2		
Clothianidine	<0,005	µg/L		2		
Coumafène	<0,005	µg/L		2		
Coumatétralyl	<0,005	µg/L		2		
Cycloxydime	<0,005	µg/L		2		
Cyprodinil	<0,005	µg/L		2		
Dichlobénil	<0,005	µg/L		2		
Difenacoum	<0,005	µg/L		2		
Difethialone	<0,020	µg/L		2		
Diflufénicanil	<0,005	µg/L		2		
Diméfurone	<0,005	µg/L		2		
Diméthomorphe	<0,005	µg/L		2		
EPN	<0,005	µg/L		2		
Ethofumésate	<0,005	µg/L		2		
Fénamidone	<0,005	µg/L		2		
Fenpropidin	<0,010	µg/L		2		
Fenpropimorphe	<0,005	µg/L		2		
Fipronil	<0,005	µg/L		2		
Flamprop-méthyl	<0,005	µg/L		2		
Flonicamide	<0,005	µg/L		2		
Flumioxazine	<0,005	µg/L		2		
Fluquinconazole	<0,005	µg/L		2		
Fluridone	<0,005	µg/L		2		
Flurochloridone	<0,005	µg/L		2		
Flurprimidol	<0,005	µg/L		2		
Flurtamone	<0,005	µg/L		2		
Flutolanil	<0,005	µg/L		2		
Glyphosate	<0,020	µg/L		2		
Hexythiazox	<0,020	µg/L		2		
Imazalile	<0,005	µg/L		2		
Imazamox	<0,005	µg/L		2		
Imazapyr	<0,020	µg/L		2		
Imidaclopride	<0,005	µg/L		2		
Isoxaflutole	<0,005	µg/L		2		
Lenacile	<0,005	µg/L		2		
MCCP-methyl ester	<0,005	µg/L		2		

Pesticides Divers						
Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange)	<0,005	µg/L		2		
Mépanipyrin	<0,005	µg/L		2		
Métalaxyle	<0,005	µg/L		2		
Métaldéhyde	<0,020	µg/L		2		
Métosulam	<0,005	µg/L		2		
Metrafenone	<0,005	µg/L		2		
Nitrofène	<0,005	µg/L		2		
Norflurazon	<0,005	µg/L		2		
Nuarimol	<0,005	µg/L		2		
Ofurace	<0,005	µg/L		2		
Oxadixyl	<0,005	µg/L		2		
Oxyfluorène	<0,010	µg/L		2		
Pencycuron	<0,005	µg/L		2		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		2		
Prochloraze	<0,010	µg/L		2		
Procymidone	<0,005	µg/L		2		
Pymétroline	<0,005	µg/L		2		
Pyraflufen éthyl	<0,005	µg/L		2		
Pyrazoxyfen	<0,005	µg/L		2		
Pyridabène	<0,005	µg/L		2		
Pyrifénos	<0,010	µg/L		2		
Piriméthanol	<0,005	µg/L		2		
Roténone	<0,005	µg/L		2		
Sethoxydim	<0,020	µg/L		2		
Spiroxamine	<0,005	µg/L		2		
Tébufénozide	<0,005	µg/L		2		
Tecnazène	<0,010	µg/L		2		
Teflubenzuron	<0,005	µg/L		2		
Terbacile	<0,005	µg/L		2		
Tétraconazole	<0,005	µg/L		2		
Tetradifon	<0,005	µg/L		2		
Tetrasul	<0,010	µg/L		2		
Thiabendazole	<0,005	µg/L		2		
Thiaclopride	<0,005	µg/L		2		
Thiamethoxam	<0,005	µg/L		2		
Total des pesticides analysés	0,628	µg/L		5		
Tricyclazole	<0,005	µg/L		2		
Triflumuron	<0,005	µg/L		2		
Trifluraline	<0,005	µg/L		2		
Triforine	<0,005	µg/L		2		
Chlormequat	<0,050	µg/L		2		
Dalapon 85	<0,020	µg/L		2		
Fosetyl-aluminium	<0,020	µg/L		2		
Imazaquine	<0,005	µg/L		2		
Diquat	<0,050	µg/L		2		
Fluroxypir	<0,020	µg/L		2		
Fluroxypir-meptyl	<0,020	µg/L		2		
Glufosinate	<0,020	µg/L		2		
Mepiquat	<0,050	µg/L		2		
Paraquat	<0,050	µg/L		2		
Bromadiolone	<0,050	µg/L		2		
Bupirimate	<0,010	µg/L		2		
Chlorantraniliprole	<0,005	µg/L		2		
Cyprosulfamide	<0,005	µg/L		2		
Fenfuran	<0,005	µg/L		2		
Fluxapyroxad	<0,005	µg/L		2		
Oxadiazyl	<0,010	µg/L		2		
Profoxydim	<0,020	µg/L		2		

Pesticides Divers						
Spirotetramat	<0,005	µg/L		2		
Bixafen	<0,005	µg/L		2		
Captane	<0,010	µg/L		2		
Pinoxaden	<0,030	µg/L		2		
Quinmerac	<0,005	µg/L		2		
Métabolites						
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		2		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		2		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		2		
Atrazine déséthyl	0,045	µg/L		2		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		2		
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,035	µg/L		2		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		2		
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2		
Sebuthylazine déséthyl	<0,005	µg/L		2		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		2		
Terbuméton-déséthyl	<0,005	µg/L		2		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		2		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		2		
Trietazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2		
Trietazine desethyl	<0,005	µg/L		2		
Diclofop méthyl	<0,050	µg/L		2		
Fluazifop	<0,005	µg/L		2		
Aldicarbe sulfoné	<0,020	µg/L		2		
Desmethyl-pirimicarb	<0,005	µg/L		2		
Ethiofencarb sulfone	<0,005	µg/L		2		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		2		
Pirimicarb formamido desméthyl	<0,005	µg/L		2		
Thiofanox sulfone	<0,005	µg/L		2		
Thiofanox sulfoxyde	<0,005	µg/L		2		
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		2		
AMPA	<0,050	µg/L		2		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		2		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010	µg/L		2		
loxynil	<0,005	µg/L		2		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		2		
DDE-4,4'	<0,010	µg/L		2		
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L		2		
Heptachlore époxyde	<0,005	µg/L		2		
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L		2		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		2		
Malaoxon	<0,005	µg/L		2		
Paraoxon	<0,005	µg/L		2		
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		2		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		2		
Chlorimuron-ethyl	<0,020	µg/L		2		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		2		
2,6-Diethylaniline	<0,010	µg/L		2		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,020	µg/L		2		
Diméthachlore OXA	<0,010	µg/L		2		
Ethiofencarb sulfoxyde	<0,020	µg/L		2		
Fipronil désulfanyl	<0,010	µg/L		2		
Fipronil sulfone	<0,010	µg/L		2		
Flufénacet OXA	<0,010	µg/L		2		
loxynil octanoate	<0,010	µg/L		2		
Oxychlordane	<0,050	µg/L		2		
Paraoxon méthyl	<0,005	µg/L		2		

Métabolites						
Pyridafol	<0,005	µg/L		2		
Flufenacet ESA	<0,010	µg/L		2		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,100	µg/L		2		
OXA alachlore	<0,050	µg/L		2		
Chlorothalonil R417888	0,078	µg/L		2		
Chloridazone desphényl	0,349	µg/L		2		
Chloridazone méthyl desphényl	0,076	µg/L		2		
Divers micropolluants organiques						
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,1	mg/L				
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea	<0,020	µg/L				
benzotriazole	<0,020	µg/L				
Diphenylurée	<0,005	µg/L				
PCB Dioxines furanes						
PCB 118	<0,010	µg/L				
PCB 138	<0,010	µg/L				
PCB 149	<0,010	µg/L				
PCB 153	<0,010	µg/L				
PCB 170	<0,010	µg/L				
PCB 180	<0,010	µg/L				
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
CGA 369873	<0,020	µg/L				
ESA metolachlore	<0,020	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L				
OXA metolachlore	<0,020	µg/L				
ESA metazachlore	<0,020	µg/L				
OXA metazachlore	<0,020	µg/L				
CGA 354742	<0,020	µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,594	µg/L				

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1